



الهيئة القومية للإنتاج الحربي
شركة شبيرا للصناعات الهندسية
مكتب بريد مجد الإسلام - رقم بريدي ١١٢٤١ القاهرة ص ب رقم [١]
ت: ٠٢/٤٢٦٧٧٠٧ - ٠٢/٤٢٦٧٧٠٩ - فاكس: ٠٢/٤٢٦٧٧١٠
E-mail: fac027@Menanet.net

قطاع المراقبة وتوكيد الجودة

ادارة الاختبارات الباليستيكية

التاريخ: ٢٠٢١/٤/٨

تقرير اختبار زجاج مدرع
السادة / شركة دوائر لاستشارات الزجاج المسطح

العينة المختبرة لا تمثل الانفسها ومسئولية تمثيلها تقع علي الجهة الطالبة
دون ادني مسئولية (مباشرة / غير مباشرة) علي شركة شبيرا للصناعات الهندسية

بالإشارة لكتابكم بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥ بخصوص اجراء اختبار الاختراق
على عدد (١) عينة زجاج مدرع مسلح مقاوم للحريق مقاس ٥٠x٥٠ سم
سمك ٢٨ مم وذلك باستخدام ذخيرة عيار ٩ مم طبقا للمواصفة NIJ
0108.01 مستوي حماية (Level-1).
رجاء التفضل بالعلم بانه قد تم اجراء اختبار الاختراق لعينة الزجاج المدرع وذلك
بحضور كلا من:-

مصنع قادر للصناعات المتطورة
شركة دوائر لاستشارات الزجاج
شركة دوائر لاستشارات الزجاج

أ/ محمود امام
أ/ طاهر صبحي
أ/ تامر حسين
متوسط السرعة ٣٣٠ م/ث =

نتيجة التشطي		نتيجة الاختراق		عدد الطلقات المختبرة	زاوية الدرع	مسافة الاختراق	نوع الدرع
لا تشطي	تشطي	لا اختراق	اختراق				
٥/٥	٥/٠	٥/٥	٥/٠	٥	صفر٥	٥ م	عينه (١) مقاس ٥٠x٥٠ سم سمك ٢٨ مم



مهندس
مدير ادارة الاختبارات